

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение: Клапаны (вентили) запорные муфтовые предназначены для включения, регулирования и отключения потока жидкости в трубопроводных системах питьевого, горячего водоснабжения и отопления.

Условия хранения: Хранение, транспортировка и эксплуатация по категории 1, группа ж1, ГОСТ 15150.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ,
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Для клапанов исполнения – 15БЗр						
Номинальное давление,PN, МПа (кгс/см²)	1,0 (10,0) . Согласно ГОСТу 356					
Температура рабочей среды, °С: не более	75 °С					
Материал изготовления маховика	Алюминий АК 5 М 2/ полипропилен К-499					
Прокладка (уплотнение головки)	Резина тип. 1 твердость П ГОСТ 7338					
Уплотнение сальниковое кольцо	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004					
Изготовление и поставка	ТУ У 29.1-32570408-001:2005					
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-74	По 3-му классу					
Корпус, крышка, золотник, шпиндель	Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527					
Номинальный диаметр, DN, мм	15	20	25	32	40	50
Резьба присоединительная, G	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Масса, кг не более	0,165	0,214	0,326	0,448	0,927	1,235
Количество в упаковке, шт	20	15	10	6	2	2
Масса брутто, кг	3,4	3,31	3,36	2,788	1,954	2,57

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан (клапаны) в собранном виде (затвор клапана должен быть закрыт без дополнительного поджатия маховиком); **Паспорт на партию клапанов одного типоразмера; Упаковка.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов запорных муфтовых латунных требованиям технической документации, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации,обслуживания, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

ВНИМАНИЕ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (замена прокладок, метизов)

Дата изготовления _____

Штамп приемки